



ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИКИ

660061, Россия, г. Красноярск, ул. Калинина, 53А, а/я 26313  
тел./факс (391) 247-77-77, 247-78-88, 247-79-99  
e-mail: [info@zota.ru](mailto:info@zota.ru), [www.zota.ru](http://www.zota.ru)

www.intermgaz.com

## **ZOTA "Forta"**

**Паспорт и инструкция  
по эксплуатации**



## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели котел с автоматической подачей топлива ZOTA «Forta». Котлы имеют ряд достоинств:

- Высокий КПД котла;
- Работа до 5 суток на одной загрузке топливом;
- Низкая потребляемая мощность от питающей электрической сети;
- Возможность работать от источника бесперебойного питания мощностью 600 ВА;
- Продолжительное время работы от аккумуляторной батареи малой ёмкости.
- Наличие функции погодного регулирования.

### **Внимание!**

Приступать к установке котлов отопительных ZOTA «Forta» их эксплуатации можно только после внимательного ознакомления с настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

К монтажу котлов, а также работам по расчету системы отопления допускаются квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

Настоящий паспорт распространяется на все исполнения котлов независимо от комплектации и теплопроизводительности.

При покупке котлов следует проверить вместе с продавцом комплектность и товарный вид котла! После продажи котла завод – изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям.

Ответственность за несоблюдение требований и возможный ущерб, возникший вследствие ошибок при подборе, монтаже и эксплуатации оборудования несет владелец оборудования.

Настоящий паспорт и руководство по эксплуатации предназначено для изучения работы, правил монтажа, эксплуатации и технического обслуживания котла с автоматической подачей топлива ZOTA «Forta».

Угольная горелка котла с механизмом подачи позволяет использовать уголь фракции до 50 мм, загружаемый в бункер и порционно подаваемый в горелку. Котел снабжен системой защиты мотор-редуктора при заклинивании шнека из-за попадания в магистраль подачи угля инородных предметов.

При временном отключении электроэнергии имеется возможность топить котел в полностью ручном режиме, загружая топливо в топку на колосники и контролируя работу котла и температуру теплоносителя и помещения залонкой на дверце зольника.

Колосники, решетка шуровочная и съемный шибер не входят в комплект поставки и поставляются по отдельному заказу.

Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи теплоносителя из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 0,3 МПа.

### **РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**

- источник бесперебойного питания ZOTA Matrix;
- узел пожаротушения;
- модуль интернет EcoNet 300;
- гидравлические разделители и насосные модули ZOTA;
- циркуляционные насосы ZOTA Ring;
- дымососы D-150 и D-180.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

## Введение

- 1 Общие сведения об изделии
  - 2 Технические данные
  - 3 Комплект поставки
  - 4 Указание мер безопасности
  - 5 Устройство отопительного котла
  - 6 Требования к дымовой трубе и помещению котельной
  - 7 Монтаж котла и системы отопления
  - 8 Эксплуатация котла
    - 8.1 Виды используемого топлива и требования к качеству топлива
    - 8.2 Требования к качеству топлива
    - 8.3 Хранение топлива
    - 8.4 Подготовка котла к работе
    - 8.5 Запуск котла
    - 8.6 Работа котла
    - 8.7 Основные настройки котла
  - 9 Обслуживание котла
  - 10 Транспортирование и хранение
  - 11 Сведения об утилизации
  - 12 Характерные неисправности и методы их устранения
  - 13 Гарантийные обязательства
  - 14 Свидетельство о приемке и продаже
  - 15 Сведения об установке
  - 16 Учет технического обслуживания котла

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла, не ухудшающие потребительского качества изделий.

Приложение 1

#### **16. Учет технического обслуживания котла.**

#### **14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Котел автоматический ZOTA «Forta» - №  
соответствует техническим условиям ТУ 27.25.12-008-47843355-2018 и  
признан годным для эксплуатации.

Испытан избыточным давлением 1,5 PS по ГОСТ 20548-87.

Упаковщик: \_\_\_\_\_

Сварочная бригада №\_\_\_\_\_

Клеймо опрессовщика \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Дата продажи «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

М.П.

#### **15. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ**

1. Местонахождение котла \_\_\_\_\_  
(адрес установки)

2. Дата установки \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

3. Кем произведена установка(монтаж) \_\_\_\_\_  
  
(наименование организации, фамилия исполнителя)

4. Документ, подтверждающий право проведения работ:

\_\_\_\_\_  
(№, дата, кем выдан)  
  
(подпись исполнителя)

#### **1. Общие сведения об изделии.**

1.1. Котлы предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально – бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией, горячего водоснабжения с помощью бака косвенного нагрева, в открытых и закрытых системах отопления с максимально допустимой температурой теплоносителя 95°C и максимально допустимым давлением 0,3 МПа (3,0 кг/см<sup>2</sup>).

1.2. В качестве топлива котел может использовать до 6 различных видов твердого топлива:

- Уголь бурый фракции 20-50 мм, орех (БО) во всех режимах работы котла.
- Уголь бурый рядовой 50-300 мм, (БР) в ручном режиме.
- Уголь длиннопламенный фракции 20-50 мм, орех (ДО) во всех режимах работы котла.
- Уголь длиннопламенный рядовой 50-300 мм, (ДР) в ручном режиме.
- Топливные брикеты древесные, различной формы, в ручном режиме.
- Дрова, влажностью менее 40% в ручном режиме.

1.3. Котел поставляется с заводскими настройками, которые обеспечивают эффективное сгорание топлива. Указанная в технических данных величина КПД котла и номинальная тепловая мощность обеспечивается при выполнении требований по монтажу и эксплуатации котла, а также при использовании топлива, характеристики которого соответствуют указанным в таблице 4.

1.4. Транспортирование котла допускается всеми видами транспорта при условии защиты изделия и упаковки от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Котел устанавливается на транспортное средство в вертикальном положении. Котел изготавливается для умеренных и холодно-климатических зон.

1.5. Для ввода в эксплуатацию котла необходимо его собрать, подключить к дымовой трубе и системе отопления в соответствии с инструкцией по монтажу.

1.6. Далее необходимо заполнить топливом топливный бункер, подключить все необходимые узлы к пульту управления, а сам пульт управления подключить к сети электропитания.

1.7. В ручном режиме работы осуществлять заполнение механизма подачи и горелки топливом, поджечь его с помощью газовой горелки или мелких дров. После розжига, котел перейдет в режим автоматического горения.

1.8. Во время работы мощность котла будет автоматически регулироваться в зависимости от установленных вами параметров и фактически достигнутой температуры в системе отопления и горячего водоснабжения.

1.9. Котел должен устанавливаться в закрытом помещении, оборудованном приточно – вытяжной вентиляцией. Система вентиляции должна учитывать индивидуальные особенности помещения котельной и обеспечивать нормальную работу котла.

1.10. Номинальное напряжение 220 В ±10% (в соответствии с ГОСТ 32144-2013).

Значение потребляемой мощности ТЭН при номинальном напряжении и нормальной рабочей температуре может отличаться от номинальной потребляемой мощности плюс 5% и минус 10% в соответствии с ГОСТ 19108.

1.11. Котлы изготавливаются в исполнении для умеренных и холодно – климатических зон. Котлы устанавливаются в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно – регулируемых климатических условий.

1.12. Котлы соответствуют требованиям ГОСТ 33016 – 2014 «Котлы отопительные для твердого топлива с ручной и автоматической загрузкой номинальной тепловой мощностью до 500 кВт.

Терминология, требования, методы испытаний и маркировка», а также требованиям ГОСТ 20548-87. «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия».

1.13. Все котлы прошли обязательную сертификацию Госстандarta России, с соответствующим сертификатом можно ознакомиться на сайте производителя в разделе «Тех. документация» соответствующего котла.

1.14. Во время работы мощность котла будет автоматически регулироваться в зависимости от установленных вами параметров и фактически достигнутой температуры в системе отопления и горячего водоснабжения.

## 2. Технические данные.

**Таблица 1**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Модель котла		
			ZOTA Forta-12	ZOTA Forta-15	ZOTA Forta-20
1	Номинальная тепловая мощность, $Q_N$	кВт	12	15	20
2	Минимальная тепловая мощность, $Q_{MIN}$	кВт	2	2,5	3
3	Температура уходящих газов при $Q_N$ и $Q_{MIN}$	°С	350-100		
4	Коэффициент полезного действия	%	80		
5	Класс котла		4		
6	Выбросы CO, не более	мг/м³	1000		
7	Выбросы твердых частиц (летучие органические соединения), не более	мг/м³	60		
8	Коэффициент избытка воздуха	α	1,4-2,0		
9	Присоединительный диаметр дымохода, не более	мм	120		
10	Диаметр дымовой трубы, не менее	мм	120		
11	Разрежение за котлом, при $Q_N$	Па	14-16	17-19	19-21
12	Разрежение за котлом, при $Q_{MIN}$	Па	9-11	11-13	12-14
13	Аэродинамическое сопротивление котла, при $Q_N$	Па	12	14	16
14	Расход воздуха при теплопроизводительности $Q_{MIN}$ и $Q_N$	м³/ч	5,4/18	6,8/22,5	9/30
15	Рабочее давление теплоносителя в котле, не более	МПа	0,3		
16	Гидравлическое сопротивление котла при $\Delta t=10/20^{\circ}\text{C}$	кПа	33/23	35/25	37/27
17	Расход теплоносителя через котел при $\Delta t=10/20^{\circ}\text{C}$	л/мин	19/10	24/12	32/16

## 13. Гарантийные обязательства.

13.1. Предприятие – изготовитель гарантирует:

а. Соответствие характеристик котла паспортным данным;

б. Надежную и безаварийную работу котла при условии соблюдения всех требований настоящего паспорта, квалифицированного монтажа и правильной эксплуатации, а также соблюдения условий транспортирования и хранения;

в. Беспомездный ремонт или замену котла в течение гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте.

13.2. Гарантийный срок работы котла устанавливается 12 месяцев со дня реализации торгующей организацией, если дату продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления.

Срок службы котла 10 лет.

13.3. Колосниковая решетка и уплотнения дверей являются расходным материалом, а следовательно гарантия на них не распространяется.

13.4. Рекламации на работу котла не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в случаях:

а. Если отсутствует проведение водоподготовки и подготовки отопительной системы;

б. Если в системе отопления отсутствует предохранительный клапан на давление не более 0,3 МПа ( $3,0 \text{ кг}/\text{см}^2$ ), или он установлен не на участке между котлом и запорной арматурой;

в. Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания;

г. Небрежного хранения и транспортировки котла, как потребителем, так и любой другой организацией;

д. Самостоятельного ремонта котла потребителем;

е. Самовольного изменения конструкции котла;

ж. Использование котла не по назначению;

з. При неправильном монтаже котла и системы отопления;

и. Возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п;

к. Если отсутствует проведение водоподготовки и подготовки отопительной системы.

13.5. При выходе из строя котла предприятие – изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а также за возникшие последствия.

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену или возврату по гарантийным обязательствам не подлежат.

По вопросам качества котлов обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: 660061, г. Красноярск, ул.Калинина,53А,

ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект» тел. (391) 247-77-77, [www.zota.ru](http://www.zota.ru).

Служба технической поддержки: тел.(391) 268-39-06, e-mail: [service@zota.ru](mailto:service@zota.ru).

		Проверьте, закрыта ли крышка бункера на защелки.	
		Проверьте целостность уплотнителя на крышке бункера. При необходимости замените поврежденный уплотнитель.	
		Проверьте, плотно ли закрыт прочистной люк бункера. Убедитесь в том, что на крышке прочистного люка присутствует резиновая прокладка.	
	Протлевание топлива в бункер.	Проверьте, полностью ли закрывается обратный клапан вентилятора наддува при простое котла. При необходимости обеспечьте полное закрытие обратного клапана путём регулировки болта противовеса (см. п.п. 5.4. - 5.4.3). Если полностью закрытым клапана препятствуют посторонние предметы, попавшие в клапан - открутите вентилятор наддува от котла и удалите их.	
8	Оплавление воздушной трубы, соединяющей штуцер горелки и бункер для топлива.	Проверьте, соответствует ли выбранный в ПУ тип топлива фактическому. Проверьте конфигурацию горелки для выбранного типа топлива: - для любого вида угля, отверстия для подачи воздуха необходимо заглушить специальными заглушкиами, поставляемыми в комплекте с котлом. Убедитесь в наличии тяги в дымоходе. Проверьте настройки и корректировки режима работы котла в ПУ. При необходимости произведите сброс настроек на заводские. Проверьте правильность установки регулируемой заслонки вентилятора наддува (см. п.п. 8.6.5. Рис. 12, и Табл. №6).	
9	Прогар загрузочной двери при эксплуатации в ручном режиме	Отсутствие шуршечной решетки	Заменить загрузочную дверь, установить шуршечную решетку рис. 2 поз. 11.
10	Выход из строя механизма подачи.	Попадание инородного тела в механизм подачи топлива, срезание защитного болта М6х50.	Отчистить механизм подачи от инородного тела и заменить защитный болт на мотор-редукторе рис.2 поз.19.

18	Присоединительная арматура для подвода и отвода теплоносителя		G1 1/4		
19	Температура теплоносителя в котле, не более	°C	95		
20	Объем теплоносителя в котле не менее	л	54	57	60
21	Объем зольного ящика	л	25		
22	Объем бункера	л	210		
23	Объем камеры сгорания	л	60		
24	Ориентировочный расход топлива при $Q_N$ топливо уголь бурый ( $Q_h^p=19,8$ МДж/кг)	кг\ч	2,7	3,4	4,5
25	Ориентировочный расход топлива при $Q_N$ уголь длиннопламенный ( $Q_h^p=25,92$ МДж/кг)	кг\ч	2,1	2,6	3,4
26	Ориентировочный расход топлива при $Q_N$ топливо дрова ( $Q_h^p=12,24$ МДж/кг)	кг\ч	4,4	5,5	7,4
27	Ориентировочный расход топлива при $Q_N$ топливо древесные брикеты ( $Q_h^p=17,28$ МДж/кг)	кг\ч	3,1	3,9	5,2
28	Приблизительное время работы котла при $Q_N$ и $Q_{MIN}$ от одной полной загрузки бункера углем бурым	час	59/390	46/310	35/234
29	Приблизительное время работы котла при $Q_N$ и $Q_{MIN}$ от одной полной загрузки бункера углем длиннопламенным	час	75/501	61/405	46/309
30	Габаритные размеры котла				
31	- Глубина (с патрубком)	мм	917		
32	- Ширина	мм	1090		
33	- Высота	мм	1217		
34	Масса котла в комплекте, не более	кг	250	255	259
35	Габариты загрузочного отверстия				
36	- Дверь бункера	мм	487x300		
37	- Дверь топки	мм	365x272		
38	Номинальное напряжение питания	В	230		
39	Необходимая мощность электропитания при $Q_N$ , (работа котла с подключенным циркуляционным насосом)	кВт	0,5		
40	Максимальная потребляемая мощность при напряжении в сети – 230В	кВт	0,25		
41	Уровень звука, не более	дБА	80		
42	Степень защиты, IP	IP	IP31		

\*Внимание! Сеть электропитания должна выдерживать нагрузку не менее 3 кВт при номинальном напряжении питания.

### 3. Комплект поставки.

**Таблица 2**

№ п/п	Наименование	Модель котла		
		ZOTA Forta-12	ZOTA Forta-15	ZOTA Forta-20
1	Котел водогрейный	1	1	1
1.1	Зольный ящик	1	1	1
1.2	Совок в сборе L=505	1	1	1
1.3	Кочерга L=533	1	1	1
1.4	Отражатель чугунный	1	1	1
1.5	Скребок теплообменника L=677	1	1	1
1.6	Тара деревянная (котел + грелка)	1	1	1
2	Горелка	1	1	1
3	Бункер	1	1	1
3.1	Шланг армированный	1	1	1
3.2	Тара деревянная (бункер + механизм подачи)	1	1	1
4	Механизм подачи	1	1	1
4.1	Резиновая прокладка	1	1	1
5	Вентилятор центробежный	1	1	1
6	Втулка резиновая 12x20x9	2	2	2
7	Втулка резиновая 21x36x10	1	1	1
8	Стяжка нейлоновая Fortisflex	4	4	4
9	Хомут-клипса	6	6	6
10	Шибер вентилятора	1	1	1
11	Саморез 4,2x13 DIN 7504	6	6	6
12	Шайба С.12 ГОСТ 11371-78	4	4	4
13	Болт М6x20 ГОСТ 7798-70	8	8	8
14	Болт М8x25 ГОСТ 7798-70	4	4	4
15	Болт М12x35 ГОСТ 7798-70	4	4	4
16	Винт 2-3x1x12 ГОСТ 10618-80	4	4	4
17	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4	4	4
18	Шайба 6 65Г ГОСТ 6402-70	8	8	8
19	Шайба 8 ГОСТ 6402-70	4	4	4
20	Шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70	4	4	4
21	Шайба С.6 ГОСТ 11371-78	8	8	8
22	Шайба С.8 ГОСТ 11371-78	8	8	8
23	Срезной болт М6х50 8.8	1	1	1
24	Решетка колосниковая 350x200*	3	3	3
25	Решетка шуровочная*	1	1	1
26	Шибер съемный*	1	1	1
27	Комплект пожаротушения*	1	1	1
28	Паспорт и инструкция котла	1	1	1
29	Паспорт и инструкция пульта управления	1	1	1

\* Поставляется по отдельному заказу.

4	Дымление из корпуса котла или дымовой трубы.	Недостаточная тяга дымовой трубы.	Проверьте дымовую трубу на соответствие требованиям п.п. 6.2. и таблицы 3.
		Недостаточная производительность дымососа.	Проверьте настройку дымососа, возможно установлена недостаточная скорость.
		Недостаточный приток воздуха в помещение котельной.	Проверьте наличие и правильность работы приточной вентиляции.
5	В системе отопления низкая температура теплоносителя котла в пульте управления.	Установка низкой температуры теплоносителя котла в пульте управления.	Измените настройки котла, установите более высокую температуру теплоносителя.
		Система отопления перекрыта запорной арматурой.	Откройте краны для прогрева всей системы.
		Воздушная пробка в системе отопления.	Удалите воздух из радиаторов.
6	Котел не развивает установленную мощность.	Температура газов превышает 200°C.	Очистите внутренние поверхности котла, каналы газохода.
		Температура газов не повышается выше 100°C.	Откорректируйте горение под используемое топливо, оно должно догорать полностью.
		Проверьте настройку дымососа, возможно настроена избыточная производительность дымососа.	Проверьте настройку дымососа, возможно настроена избыточная производительность дымососа.
7	Заклинивание шнека подачи топлива.	Температура газов не повышается выше 100°C.	Открутите прочистной лючок шнека на механизме подачи, очистите шнек от топлива и уберите иородный предмет.
		Попадание иородного предмета в шнек.	Проверьте горизонтальность установки механизма подачи относительно горелки, горелка и механизм должны быть расположены на одной линии.
		Протлевание топлива в бункер.	Проверьте наличие нарости на чаше горелки в районе шнека подачи.
	Продолжительная работа в режиме тления.	Продолжительная работа в режиме тления.	Проверьте наличие нарости на чаше горелки в районе шнека подачи, при необходимости очистить внутренние поверхности горелки, механизма подачи топлива. Обеспечить режим работы котла на минимальной мощности. Обеспечить дополнительный теплосъём системы отопления.

10.4. Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150 – 69. Хранить котёл необходимо в сухом помещении, не допуская попадания атмосферных осадков.

10.5. Срок хранения изделия при условиях УХЛ 4 по ГОСТ 15150 – 69 составляет 1 год.

## 11. Сведения об утилизации.

11.1. При достижении предельного состояния прогара поверхности нагрева, котел необходимо отключить от системы отопления и электропитания.

11.2. После отключения от всех систем питания, котёл не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

11.3. Корпус котла, колосниковая решетка и плита подлежат переплавке.

11.4. Теплоизоляция переработке не подлежит.

## 12. Характерные неисправности и методы их устранения

Таблица 8

№ п/с	Наименование неисправностей	Причина неисправностей	Метод устранения (работу по устрани- нию производит владелец котла)
			1
1	Не работает пульт управления котлом.	Не подается напряжение.	Проверьте наличие напряжения в сети и правильность подключения пульта к сети.
2	Неконтролируемый перегрев теплоносителя выше 100 °C, срабатывание аварийного термовыключателя.	Не работает циркуляционный насос.	Проверьте наличие подачи напряжения на насос.
		Нет циркуляции по системе отопления.	Проверить циркуляционный насос.
		Заслонка вентилтора настроена неправильно.	Проверить наличие воздуха в системе.
3	Плохое горение топлива.	Недостаточное количество воздуха.	Настроить заслонку в соответствии рекомендациями.
		Неверная настройка регулируемой заслонки вентилатора.	Проверьте наличие и правильность работы приточной вентиляции. Проверьте дымовую трубу на соответствие требованиям п.п. 6.2 и таблицы 3.
		Влажное, некачественное топливо.	Отрегулируйте заслонку в соответствии с п.п. 8.6.5 и таблицей 6. Смените топливо.
		Полное или частичное отсутствие уплотнителя между чашей горелки и корпусом лотковой горелки.	Организуйте хранение топлива в сухом и теплом месте.
			Обновить уплотнитель, используя термостойкий герметик выдерживающий температуру не менее 1200°C

## 4. Указание мер безопасности

### 4.1. Общие указания.

4.1.1. Уважаемый пользователь, напоминаем, что перед сборкой, монтажом, запуском котла в работу и его эксплуатацией, необходимо изучить руководство по эксплуатации.

4.1.2. Котел соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителя при условии выполнения всех требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации.

4.1.3. К эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла допускаются лица, ознакомленные с его устройством и настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

### 4.2. Пожарная безопасность.

4.2.1. Во избежание пожаров, под котлом, и перед его фронтом на 0,5 м, необходима прокладка стальных листов толщиной 0,6 – 1,0 мм по асбестовому или базальтовому картону, толщиной 3 – 5 мм.

4.2.2. В процессе первичного запуска котла необходимо произвести настройку обратного клапана вентилятора наддува следя рекомендациям (п.п. 5.5. и рис. 3), при остановке вентилятора наддува клапан должен закрываться, а при его запуске приоткрываться.

4.2.3. Правильная настройка обратного клапана позволит значительно снизить скорость протлевания топлива по шnekу подачи в случае аварийной остановки котла.

4.2.4. Для правильной и безопасной работы котла необходимо установить источник бесперебойного питания (см. таблица 1, п.п. 39 и 40), и подключить к нему отопительный котел с насосом системы отопления.

4.2.5. Использование ИБП значительно снижает вероятность аварийной ситуации при отключении электроэнергии.

4.2.6. Котел имеет возможность установки терmostатического клапана с термобаллоном на корпус механизма подачи. При проникновении пламени в корпус механизма, термобаллон разогревается и открывает клапан, который может быть подключен к бачку с водой или к трубе центрального водоснабжения.

4.2.7. В качестве опции доступен комплект пожаротушения (см. рис. 5).

### 4.3. Перед сборкой и монтажом котла необходимо провести проверку по следующим пунктам:

- Проверить на наличие повреждений котла после транспортировки;
- Проверить комплектность поставки.

### 4.4. Перед запуском котла необходимо провести проверку по следующим пунктам:

- Наличие тяги в дымовой трубе;
- Заполнение котла теплоносителем;
- Наличие циркуляции теплоносителя;
- Соответствие давления в системе отопления и котле рабочим характеристикам, указанным в паспорте на котел;
- Газоплотность всех соединений котла;
- Правильность подключения всех электрических механизмов к пульту управления и сети электропитания.

#### **4.5. Растопка котла.**

- 4.5.1. Перед розжигом котла необходимо провентилировать топку в течение 10 – 15 минут.
- 4.5.2. Для растопки котла запрещено использовать горючие жидкости.
- 4.5.3. Проверить наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному окну. Полоска бумаги должна отклониться в сторону окна.

#### **4.6. В процессе эксплуатации котла необходимо периодически его обслуживать, для предотвращения различных нештатных ситуаций.**

4.6.1. Проверяйте наличие золы в зольном пространстве. Проверяйте чистоту горелки, теплообменника котла и дымовой трубы. При необходимости проведите их чистку.

4.6.2. Проверяйте наличие циркуляции в системе отопления.

4.6.3. Периодичность технического обслуживания зависит от многих факторов: мощности на которой работает котёл, зольности топлива, тяги дымовой трубы, наличия приточной вентиляции, настройки горения.

4.6.4. После окончания отопительного сезона необходимо тщательно вычистить котел от остатков топлива и сажи, осмотреть на наличие повреждений и неисправностей, при необходимости заменить вышедшие из строя детали.

4.6.5. При возникновении неисправностей остановите работу котла и обратитесь в специализированный центр сервисного обслуживания.

#### **4.7. Основные принципы безопасной эксплуатации котла.**

4.7.1. Не допускайте превышения давления в котле сверх указанной в технической характеристике величины.

4.7.2. Запрещено оставлять котел с теплоносителем при температуре окружающего воздуха ниже 0°C.

4.7.3. Не запускайте котел при отсутствии в нем теплоносителя и в случае замерзания теплоносителя.

4.7.4. Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи теплоносителя из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 0,3 МПа.

4.7.5. Не открывайте дверцы во время работы котла.

4.7.6. Не допускайте полного опустошения топливного бункера.

4.7.7. Следите за состоянием, внешним видом и изменениями, происходящими с нагреваемыми частями котла и о всех изменениях, не предусмотренных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации сообщать сотрудникам специализированного центра сервисного обслуживания.

4.7.8. До начала эксплуатации котла обязательно необходимо произвести настройку обратного клапана вентилятора наддува (п.п. 5.4. и рис. 3).

4.7.9. Для обеспечения полной пожарной безопасности необходимо устанавливать узел пожаротушения (опция, см. п.п.5.5. и рис.5).

4.7.10. Производите периодическое обслуживание горелки в соответствии с рекомендациями п. 9 настоящего паспорта и руководства по эксплуатации.

4.7.11. Используйте топливо надлежащего качества, в соответствии с требованиями п.п. 8.1. настоящего паспорта и руководства по эксплуатации.

4.7.12. При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов), во избежание размораживания котла и системы отопления в зимнее время (температура воздуха внешней среды ниже 0°C) слейте теплоноситель из котла и системы отопления.

4.7.13. После окончания отопительного сезона необходимо тщательно вычистите котел и дымоходы. Смажьте графитной смазкой поворотные цапфы, механизм дымовой заслонки и остальные подвижные части котла. Котельную необходимо поддерживать в чистоте и сухом состоянии.

26	Установленная температура котла HUW (°C)	65\20\70	65\20\70	65\20\70
27	Минимальная заданная температура котла HUW (°C)	20\20\55	20\20\55	20\20\55
28	Максимальная заданная температура котла HUW (°C)	24\20\80	24\20\80	24\20\80

#### **9. Обслуживание.**

9.1. Обслуживание котла.

##### **Ежедневно:**

- Проверьте количество золы в зольнике и при наполнении очистите его.

##### **Еженедельно:**

- Очистите газоходы и камеру сгорания от золы.
- Очистите горелку от несгоревших остатков.

##### **Ежемесячно:**

- Проведите полную очистку внутренних поверхностей котла, горелки и каналов газохода.
- Проверить уплотнитель между чашей горелки и корпусом лотковой горелки. В случае его износа обновить уплотнитель. (Использовать термостойкий герметик **выд**ерживающий температуру не менее 1200°C).

##### **Ежегодно или по окончанию отопительного сезона:**

- Извлеките и очистите шnek и подающие каналы.
- Очистите бункер от остатков топлива.
- Очистите горелку от несгоревших остатков со снятием вентилятора наддува и удалением золы из внутренней полости горелки с помощью кочерги.
- Очистите камеру сгорания и воздушные каналы.
- При необходимости восстановите жаростойкие изоляционные покрытия.
- Произведите чистку дымовой трубы, отсоединив ее от патрубка дымохода.

Мотор-редукторы заправлены синтетическим маслом. В процессе эксплуатации редуктора в штатном режиме замена масла не требуется.

9.2. Обслуживание системы отопления

9.2.1. При эксплуатации котла в закрытых системах отопления при  $t=30-40^{\circ}\text{C}$  давление в системе и в пневматической части расширительного бака не должно отличаться и его необходимо поддерживать периодически подачей теплоносителя в систему или подкачивая пневматическую часть расширительного бака.

9.2.2. При наличии стука в системе необходимо немедленно прекратить горение в топке, дать остыть теплоносителю до температуры 70°C и выяснить причины возникновения стука. После устранения причин стука, долить систему теплоносителем и вновь растопить котел.

9.2.3. В зимнее время, если потребуется прекратить топку на срок свыше 5 часов необходимо, во избежание замерзания, полностью освободить котел и систему отопления от теплоносителя, через сливные краны.

#### **10. Транспортирование и хранение.**

10.1. Котлы в упаковке допускается транспортировать любым видом транспорта в вертикальном положении в два яруса в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

10.2. Транспортирование котлов в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы – по ГОСТ 15846 – 79.

10.3. Транспортная маркировка котлов по ГОСТ 14192 – 96 должна содержать наименование грузополучателя, наименование пункта назначения, количество грузовых мест и порядковый номер мест а в партии, наименование грузоотправителя, наименование пункта отправления, массу брутто и нетто, габаритные размеры, объем.

## 8.7. Основные настройки котла.

8.7.1. Параметры работы котла необходимо устанавливать индивидуально для каждой системы отопления. Параметры работы котла по умолчанию, устанавливаемые на заводе изготовителе и диапазон их изменения приведены в таблице 7.

**Таблица 7**

№/п	Опции	ZOTA 12 кВт По умолч. Мин.знач. Макс.знач.	ZOTA 15 кВт По умолч. Мин.знач. Макс.знач.	ZOTA 20 кВт По умолч. Мин.знач. Макс.знач.
1	Работа механизма подачи топлива $Q_N$ , сек. (Бурый уголь БО)	5,7\-\-	7,5\-\-	5,8\-\-
2	Интервал подачи $Q_N$ , сек (Бурый уголь БО)	25\-\-	25\-\-	15\-\-
3	Работа механизма подачи топлива $Q_{MIN}$ , сек. (Бурый уголь БО)	2\-\-	2\-\-	2\-\-
4	Интервал подачи $Q_{MIN}$ , сек (Бурый уголь БО)	70\-\-	56\-\-	46\-\-
5	Работа механизма подачи топлива $Q_N$ , сек. (Каменный уголь ДО)	4,1\-\-	5,2\-\-	4,0\-\-
6	Интервал подачи $Q_N$ , сек (Каменный уголь ДО)	25\-\-	25\-\-	15\-\-
7	Работа механизма подачи топлива $Q_{MIN}$ , сек. (Каменный уголь ДО)	2\-\-	2\-\-	2\-\-
8	Интервал подачи $Q_{MIN}$ , сек (Каменный уголь ДО)	92\-\-	75\-\-	61\-\-
9	FL коррекция вентилятора наддува, %	0\-\- 10\+10	0\-\- 10\+10	0\-\- 10\+10
10	FL коррекция подачи топлива, %	0\-\- 30\+30	0\-\- 30\+30	0\-\- 30\+30
11	Мощность вентилятора наддува при $Q_N$ (%)	80\60\100	80\60\100	80\60\100
12	Мощность вентилятора наддува при $Q_{MIN}$ (%)	20\10\30	20\10\30	20\10\30
13	Вентилятор наддува в режиме поддержания горения ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТОПЛИВА	OFF\OFF\ON	OFF\OFF\ON	OFF\OFF\ON
14	Время работы вентилятора в режиме поддержания горения (сек.)	2\0\500	2\0\500	2\0\500
15	Мощность вентилятора наддува в режиме поддержания ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТОПЛИВА (%)	20\10\30	20\10\30	20\10\30
16	Время подачи топлива в режиме поддержания горения (сек.)	2\0\60	2\0\60	2\0\60
17	Интервал подачи топлива в режиме поддержания горения (мин.)	3\1\8	3\1\8	3\1\8
18	Минимальная мощность котла в режиме FL (%)	0\0\50	0\0\50	0\0\50
19	Максимальная мощность котла в режиме FL (%)	100\50\100	100\50\100	100\50\100
20	Калорийность топлива (*0.1кВт/кг), Бурый уголь БО	55	55	55
21	Калорийность топлива (*0.1кВт/кг), Каменный уголь ДО	66	66	66
22	Скорость механизма подачи топлива (*0.1кг/ч)	145	145	145
23	Температура теплоносителя (°C)	50\50\90	50\50\90	50\50\90
24	Мин. температура теплоносителя (°C)	50\30\80	50\30\80	50\30\80
25	Макс. температура теплоносителя (°C)	90\60\90	90\60\90	90\60\90

4.7.14. При эксплуатации котла с блоком ТЭН необходимо руководствоваться требованиями «Правил устройства электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ, ПТЭ и ПТБ) и настоящего документа.

4.7.15. Котел и трубопроводы системы теплоснабжения подлежат заземлению. При отсутствии заземления работа котла запрещена.

4.7.16. Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и т.д. проводить с обязательным отключением котла от сети электропитания. При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования (замыкание на корпус, нарушение изоляции и.т.д.) немедленно отключить котел от сети электропитания и обратиться в специализированный центр сервисного обслуживания.

### 4.8. При эксплуатации котла запрещено.

4.8.1. Производить монтаж котла с отступлениями от настоящего руководства.

4.8.2. Устанавливать запорную арматуру на подающей линии при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление до 0,3 МПа.

4.8.3. Устанавливать температуру теплоносителя в водяной рубашке котла выше 95°C и давление теплоноситель в котле выше 0,3 МПа.

4.8.4. Эксплуатировать котел при неполном заполнении теплообменника и системы отопления теплоносителем.

4.8.5. Эксплуатировать котел с открытыми дверцами.

4.8.6. Эксплуатировать котёл с открытой или неплотно закрытой крышкой бункера.

4.8.7. Эксплуатировать котел при появлении дыма из корпуса теплообменника, механизма подачи и топливного бункера.

4.8.8. Оставлять работающий котел без надзора на срок более суток.

4.8.9. Допускать детей к эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла.

4.8.10. Использовать горючие жидкости для растопки котла.

4.8.11. Проведение ремонта и профилактического обслуживания на работающем котле.

4.8.12. Использовать котёл в ручном режиме без установленной шуровочной решётки Рис. 2 поз.11 (поставляется поциальному заказу).

## 5. Устройство отопительного котла.

5.1. Котел с автоматической подачей топлива ZOTA «Forta» (Рис.1) состоит из теплообменника (поз.1), горелки с механизмом подачи топлива (поз.2), в которой установлен прочистной люк (поз.5), топливного бункера (поз.3) и пульта управления (поз.4).

В верхней части топки имеется возможность для установки чугунного отражателя (Рис.2 поз.22). Установка отражателя производиться в соответствии с рисунком 1.

5.2. Теплообменник (Рис.2) состоит из корпуса (поз.1), топки (поз.2) конвективного газохода (поз.3), зольника с зольным ящиком (поз.4) и дымового патрубка (поз.8).

5.2.1. В корпусе теплообменника предусмотрены два окна (поз. 6) для установки горелки справа или слева, заглушка противоположного окна (поз.7), патрубки линий подачи G2 (поз.17) и обратки (поз.18), сливной патрубок G1/2 (поз.19).

5.2.2. В нижней части топки устанавливаются колосники (поз.10 опция) и шуровочная решетка (поз.11 опция).

5.2.3. К передней стенке корпуса теплообменника присоединяются прочистная (поз.14) и загрузочная (поз.12) дверцы, дверца зольника (поз.13).

5.2.4. Дверцы при открытии обеспечивают свободный доступ к внутренним поверхностям котла, при его чистке.

5.2.5. Корпус теплообменника защищен обшивкой с теплоизоляцией (поз. 15).

5.2.6. В нижней части теплообменника вместо заглушки может монтироваться блок ТЭН (поз.21), мощностью от 3 до 12 кВт.

5.2.7. Блоки ТЭН мощностью до 9 кВт можно подключать к однофазной электросети напряжением  $\sim 220\text{V}\pm 10\%$  и мощность до 12 кВт к трехфазной электросети  $\sim 380\pm 10\%$  через пульт управления ПУ ЭВТ-И1.

5.2.8. При подключении блока ТЭН необходимо учитывать, что сеть электропитания должна быть рассчитана на указанные нагрузки.

5.2.9. Для заземления на корпусе котла предусмотрен болт заземления (поз.20).

5.2.10. При работе котла в автоматическом режиме горение происходит в горелке, поэтому колосники должны быть удалены из корпуса теплообменника. В процессе работы горячие уходящие газы проходят через топку и конвективный газоход теплообменника в дымовой патрубок и далее в дымовую трубу, отдают большую часть энергии водоохлаждаемым стенкам котла.

5.2.11. Теплоноситель из системы отопления (далее СО) поступает в патрубок линии обратки, проходя через корпус теплообменника нагревается и поступает к патрубку линии подачи, из которого уходит обратно в СО.

5.2.12. Остатки, образовавшиеся в процессе работы котла (зола и шлак) сбрасываются в зольный ящик, который периодически при его заполнении необходимо опустошать.

5.2.13. Чистка внутренних поверхностей теплообменника осуществляется с помощью кочерги и совка.

5.2.14. Колосники и шуровочная решетка устанавливаются при использовании ручного режима работы котла, с использованием в качестве топлива рядового угля и угля фракции 20-50 мм, угля фракции 50-300 марок Б и Д (бурый и длиннопламенный), дров влажностью не более 40% или топливных брикетов.

5.3. Горелка с приводом подачи топлива (Рис.4) служат для автоматической порционной подачи топлива из топливного бункера в горелку и его сжигания.

5.3.1. Топливо из бункера, пройдя через корпус (поз.1) и шnek (поз.2) механизма подачи перемещается в горелку, где происходит процесс сжигания топлива.

5.3.2. Топливо, поступая в чашу горелки (поз.12), порционно, по подающей трубе (поз.14), разгорается от уже горящего топлива в горелке и вытесняет образовавшуюся золу и шлак из горелки в зольный ящик.

5.3.3. Для эффективного сжигания топлива в зону горения от вентилятора наддува (поз.8) подается воздух.

5.3.5. Привод горелки осуществляется от червячного мотор-редуктора (поз.4).

5.3.6. Топливный бункер крепится к фланцу (поз.11) механизма подачи топлива и обеспечивает запас топлива для продолжительной работы котла без участия человека. Для обеспечения газоплотности и удобства использования у топливного бункера имеется крышка с ручкой и защелками.

5.3.7. Прочистной лючок (поз.5, Рис.1) позволяет опустошать топливный бункер при возникновении непредвиденных ситуаций и выхода из строя механизма подачи.

5.3.8. На корпусе механизма подачи топлива предусмотрены патрубок (поз.6) и гильза (поз.7) для установки узла пожаротушения.

5.3.9. Для снижения вероятности проникновения дыма в топливный бункер в процессе снижения уровня загруженного топлива, предусмотрена воздушная трубка (поз.15) для компенсации давления в топливном бункере.

8.6.3. Использование топлива с теплопроизводительностью выше значений, указанных в таблице 4 столбец 4 требует обязательной настройки процесса горения, за счет снижения подачи топлива.

8.6.4. Использование топлива с теплопроизводительностью ниже значений, указанных в таблице 4 столбец 3 приведет к значительному снижению выдаваемой мощности котлом. При использовании подобного топлива требуется настройка процесса горения, за счет увеличения подачи топлива.

8.6.5. Регулировка подачи воздуха производится индивидуально для каждого вида используемого топлива в автоматическом режиме работы. Регулировка осуществляется с помощью регулируемой заслонки вентилятора наддува, представленной на рисунке 12.

8.6.6. В таблице 6 представлены стандартные положения заслонки для видов топлива, используемых в автоматическом режиме работы котла. Необходимо установить регулируемую заслонку вентилятора наддува таким образом, чтобы № отметки соответствовал табличному значению в соответствии с используемым видом топлива и моделью котла.

Таблица 6

Вид топлива	ZOTA «Forta» 12		ZOTA «Forta» 15		ZOTA «Forta» 20	
	№ отметки	Размеры окна, см	№ отметки	Размеры окна, см	№ отметки	Размеры окна, см
Уголь Б 20 – 50 мм (БО)	5	4,5x2,4	7	4,5x2,8	11	4,5x3,3
Уголь Д 20 – 50 мм (ДО)	6	4,5x2,5	7	4,5x2,8	11	4,5x3,5

8.6.7. Продолжительная работа котла с неверной настройкой процесса горения может привести к повреждению горелки и других не водоохлаждаемых поверхностей котла.

8.6.8. Если вам не удается отрегулировать процесс горения самостоятельно, обратитесь в сервисную службу предприятия - изготовителя или в сервисную службу, находящуюся в вашем регионе.


8.6.9. Более подробное описание работы котла смотреть в паспорте на пульт управления есоМАХ350 в п.п. 8.7.

## 8.6. Работа котла.

### 8.6.1. Процесс горения

8.6.1.1. Горение должно происходить в чаше горелки. Факел пламени должен быть равномерным с желтоватым оттенком. Не допускайте, чтобы топливо переваливалось за ее пределы.

8.6.1.2. Во время горения уровень топлива должен находиться чуть выше отверстий подачи воздуха, как показано на рисунке 11. Не допускайте, чтобы топливо переваливалось за пределы горелки или его уровень сильно понижался.



8.6.1.3. Однако при работе котла на мощности меньше  $Q_N$  может наблюдаться снижение уровня топлива в горелке и это будет являться нормой.

8.6.1.4. Признаками неправильного горения топлива является содержание пепла в дымовых газах, а также крупные остатки недогоревшего топлива в зольном ящике, свидетельствующие о плохом качестве топлива или неправильной регулировке процесса горения.

8.6.1.5 В котле предусмотрена защита мотор-редуктора во время заклинивания шнека посторонним предметом. В качестве защиты используется болт М6x50 (качество 8.8) поз.19 рис.4. К мотор - редуктору прилагается один дополнительный защитный болт таблица 1 п.п. 16 (закреплён на регулируемой опоре поз.16 рис.4).

8.6.2. Если после перехода в автоматический режим горения и прогрева дымовой трубы наблюдается дымление из корпуса котла, горелки или бункера необходимо прекратить эксплуатацию котла и устранить причину дымления. Основными причинами являются нарушения в монтаже системы дымоотведения и вентиляции.






Рис.12 Заслонка вентилятора




1 – Теплообменник  
2 – Горелка с приводом  
3 – Бункер  
4 – Пульт управления  
5 – Люк прочистной

Рис.1 Котел ZOTA «Forta»




1 – Корпус  
2 – Топка  
3 – Конвективный газоход  
4 – Зольный ящик  
5 – Заглушка зольника  
6 – Окно для установки горелки  
7 – Заглушка горелки  
8 – Дымовой патрубок  
9 – Шибер дымового патрубка  
10 – Колосники (опция)  
11 – Шуровочная решетка (опция)  
12 – Дверца загрузочная  
13 – Дверца зольная  
14 – Дверца прочистная  
15 – Обшивка с теплоизоляцией  
16 – Верхний кожух  
17 – Патрубок подачи  
18 – Патрубок обратки  
19 – Патрубок сливной  
20 – Болт заземления  
21 – Место для установки блока ТЭН  
22 – Отражатель

Рис.2 Конструкция котла



1 - Корпус вентилятора  
2 - Обратный клапан  
3 - Ось клапана  
4 - Болт противовеса  
5 - Фиксирующий винт противовеса  
6 - Гайки противовеса

**Рис.3 Вентилятор наддува**



1 – Корпус механизма подачи  
2 – Шнек механизма подачи  
3 – Корпус лотковой горелки  
4 – Мотор-редуктор  
5 – Прочистной лючок  
6 – Патрубок узла пожаротушения  
7 – Гильза узла пожаротушения  
8 – Дутьевой вентилятор  
9 – Адаптер с шибером  
10 – Фланец механизма подачи  
11 – Фланец горелки  
12 – Чаша горения  
13 – Отражатель горелки  
14 – Падающая труба горелки  
15 – Воздушная трубка  
16 – Регулируемая опора  
17 – Гайка  
18 – Срезной болт M6x50 8.8

**Рис. 4 Механизм подачи топлива с горелкой котла**

личаются от табличных значений, приведенных в паспорте.

8.3.4. При отсутствии возможности организации хранения большого количества топлива в тёплом и сухом месте, организуйте промежуточное хранение порции топлива, равной одной полной загрузке в котёл, в помещении вашей котельной в специальном ящике.

#### **8.4. Подготовка котла к работе.**

8.4.1. Проверить правильность подключения котла к дымоходу, отопительной системе, электрической сети и контуру заземления.

8.4.2. Проверить правильность подключения электрического кабеля механизма подачи топлива, вентилятора наддува, датчиков температуры, циркуляционного насоса и насоса рециркуляции к пульту управления в соответствии со схемой подключения, указанной в паспорте на пульт управления (п.п.12.5 паспорт на пульт управления).

8.4.3. Проверить напряжение сети электропитания. В случае работы котла при низком напряжении питания возможно заклинивание шнека, а повышенное напряжение приводит к перегреву двигателя механизма подачи.

8.4.4. Также значительное отклонение напряжения от номинального приводит к изменению скорости вентилятора и как следствие неоптимальному горению топлива. В случае отклонения напряжения питания от номинального при подключении нагрузки, (см. Таблица 1 п. 38), необходимо установить стабилизатор напряжения с максимальной мощностью не менее 1000 ВА.

8.4.5. Проверить готовность отопительной системы, дымохода и приточной вентиляции к началу работы.

- Убедиться, что давление теплоносителя в отопительной системе и в котле в пределах нормы.

- Убедиться, что температура теплоносителя в отопительной системе и воздуха в помещении котельной выше 0°C. Запуск котла при температуре теплоносителя ниже 0°C запрещен.

- Отопительная система не должна иметь подтеков теплоносителя, воздушных пробок, теплоноситель должен циркулировать по всей системе отопления.

- Разрежение в дымоходе должно соответствовать величине, указанной в п.11 таблице 1. Измерение разрежения производят сервисный инженер при прогретой дымовой трубе.

- Приточная вентиляция должна функционировать, воздух должен поступать в помещение котельной свободно в необходимом объеме.

- Дверь в котельную должна плотно закрываться.

8.4.6. Проверить состояние уплотнительного шнура на дверцах котла.

8.4.7. Засыпать топливо в бункер, равномерно распределяя его по всему объему.

8.4.8. Открыть заслонку (поз. 9) Рис.2 на дымовом патрубке (поз. 8) и закрыть заглушку на дверце зольника (поз. 5). При эксплуатации котла заслонка на дымовом патрубке должна быть открыта, а шибер закрыт. Шурошечную решетку (поз. 11 опция) при эксплуатации котла в автоматическом режиме необходимо убрать.

8.4.9. При запуске и работе котла в дымовой трубе может образовываться конденсат. Перед запуском необходимо проверить систему накопления и отвода конденсата.

#### **8.5 Запуск котла.**

8.5.1. Розжиг котла производится вручную, с использованием спичек, бумаги, дров, сухого спирта. Запрещается для ручного розжига котла использовать любые горючие жидкости.

8.5.2 Более подробную информацию о розжиге котла смотреть в паспорте на пульт управления ecoMAX350 в п.п. 8.6.

**Таблица 5**

№ п/п	Вид топлива	Фракция	Теплопроизводительность, не менее	Теплопроизводительность, не более	Влажность, не более	Зольность, не более	Температура загружаемого топлива, не менее	Насыпная плотность, не менее	Содержание мелкой фракции, не более	Приблизительный расход топлива на Q=1 кВт, с учетом КПД котла
	Ед. измерения	мм	ккал/кг	ккал/кг	%	%	°C	кг/м <sup>3</sup>	%	кг/ч
1	Уголь БО	20–50	4750	5000	23	10	10	650	4	0,23
2	Уголь ДО	20–50	6250	6500	25	15	10	650	4	0,2
3	Уголь БР	50–300	4750	5000	23	10	10	650	4	0,23
4	Уголь ДР	50–300	6250	6500	25	15	10	650	4	0,2
5	Древесные брикеты	-	4150	-	10	1,5	10	-	4	0,3
6	Дрова	-	3000	-	40	1,5	15	-	-	0,4

Чем больше зольность топлива, тем чаще придется опустошать зольный ящик и чистить котёл.

8.2.3.8. Температура топлива, столбец 7, может способствовать образованию конденсата на стенках теплообменника и дымовой трубы и являться причиной снижения теплопроизводительности.

8.2.3.9. В столбце 8 представлены значения насыпной плотности используемых видов топлива. Содержание мелкой фракции и пыли в топливе оказывает прямое влияние на величину насыпной плотности, и второстепенную на размер зольности и теплопроизводительности топлива. Чем больше мелкой фракции в топливе, тем в целом хуже характеристики данного топлива и процесс его сжигания. Большое содержание мелкой фракции и пыли в топливе препятствует поступлению воздуха в топливо для его надлежащего сгорания, что может привести к спеканию топлива и снижению теплопроизводительности котла.


8.2.3.10. Столбец 10, наглядно отображает приблизительный расход топлива в зависимости от используемого вида, в пересчете на 1 кВт получаемой энергии с учетом КПД работы котла.

### 8.3. Хранение топлива.

8.3.1. Хранить топливо необходимо в сухом месте при температуре не менее 5°C, не допуская попадания на него влаги.

8.3.2. Высокая влажность и низкая температура топлива может привести к существенному снижению теплопроизводительности котла, времени работы котла на одной загрузке топливом и температуры уходящих газов. Также увеличивается количество отложений и конденсата на теплообменных поверхностях котла и дымовой трубы, что негативно сказывается на работе котла в целом.

8.3.3. Теплопроизводительность котлов может меняться в меньшую или большую сторону при использовании топлива, характеристики которого от-



1 - Бачок  
2 - Термостатический клапан  
3 - Термобаллон клапана  
4 - Корпус механизма подачи  
5 - Шланг для соединения бачка с клапаном

**Рис.5 Узел пожаротушения**

5.4. Вентилятор наддува (рис. 3) состоит из корпуса (поз 1), обратного клапана (поз. 2), который имеет два положения, открыто и закрыто, оси клапана (поз. 3), болта противовеса (поз. 4) с фиксирующим винтом (поз. 5) и гайками (поз. 6).

5.4.1. Обратный клапан необходимо настроить таким образом, чтобы при создании рабочей тяги дымовой трубой, при отключении вентилятора наддува клапан самостоятельно закрывался, а при включении вентилятора наддува начинал приоткрываться.

5.4.2. Силу необходимую для открытия/закрытия клапана можно отрегулировать, перемещая гайки противовеса по резьбе болта, вверх и вниз.

5.4.3. Рекомендации по положению болта противовеса при открытой и закрытой заслонке относительно корпуса вентилятора наддува и котла представлены на рисунке 3.

5.5. Узел пожаротушения (рис. 5) состоит из бака для воды (поз. 1), термостатического клапана (поз. 2) к которому подключается шланг (поз. 5), ведущий к бачку с водой. Термостатический клапан имеет термобаллон (поз.3), который устанавливается в специальную гильзу на механизме подачи топлива. При нагреве газ внутри баллона расширяется и открывает клапан, через который вода из бачка поступает в механизм подачи.

5.6. Котел снабжен пультом управления. С расположением органов управления на передней панели пульта управления можно ознакомиться на рисунке 6.


5.6.1. Для поддержания установленной температуры теплоносителя и защиты от перегрева горелки и котла к пульту управления подключаются датчик температуры воды и датчик аварийного перегрева.

5.6.2. Режимы работы котла устанавливаются на панели пульта управления пользователем. По умолчанию установлен режим отопления.

5.6.3. Заводские настройки пульта управления обеспечивают эффективное сгорание топлива. Пульт управления дает возможность пользователю вносить корректировки в процесс горения уменьшая или увеличивая подачу топлива и воздуха.

5.6.4. При необходимости дополнительной регулировки режимов горения необходимо вызвать сервисного инженера.

5.6.5. Более подробно с устройством и работой пульта управления можно ознакомиться в инструкции по эксплуатации и монтажу пульта управления есоМAX350R-Z.



**Рис. 6 Пульт управления**

## 6. Требования к дымовой трубе и помещению котельной

### 6.1. Требования к помещению котельной

- 6.1.1. Котёл должен размещаться в отдельном помещении котельной.
- 6.1.2. Входная дверь в котельную должна открываться наружу, быть изготовлена из негорючих материалов и иметь минимальную ширину проема 0,8 м.
- 6.1.3. Помещение котельной должно освещаться искусственным и дневным светом. Наличие естественного освещения рекомендуется.
- 6.1.4. Помещение котельной обязательно должно быть оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией с естественным притоком свежего воздуха, с производительностью, способной как минимум восполнить на 10% больший расход воздуха, чем при  $Q_n$  устанавливаемого котла (табл. 1; п.п.14).
- 6.1.5. Минимальная допустимая высота потолков в помещении котельной 2,2 м. Допускается снижение высоты потолков в помещении котельной до 1,8 м при наличии функционирующей принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
- 6.1.6. В помещении котельной должна быть температура от + 5 до + 40°C.
- 6.1.7. Категорически запрещено монтировать котёл в помещении с повышенной влажностью. Повышенная влажность в помещении котельной может приводить к необратимым последствиям:

- Ускоренный процесс коррозии поверхностей из металла.
- Разбухание топлива.
- Конденсатообразование в дымовой трубе на стенах теплообменника котла и в топливном бункере.
- Окисление токоведущих контактов (при их наличии).
- Замыкание между контактами токоведущих частей.

6.1.8. Перед установкой котла на сгораемые конструкции здания под котлом и его фронтом на 500 мм необходимо уложить лист из асBESTОвого или базальтового картона, толщиной 3 – 5 мм и стальной лист толщиной 0,6 – 1,0 мм.

6.1.9. При монтаже и эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное расстояние 200 мм от горючих материалов.

6.1.10. Для легковоспламеняющихся материалов, (например, бумага, картон, пергамин, дерево и древесноволокнистые доски, пластмассы), безопасное расстояние удваивается (400 мм). Безопасное расстояние также необходимо удвоить, если степень горючести строительного материала неизвестна.

**Таблица 4**

Виды топлива	Режим работы	
	Автомат	Ручной
Уголь Б 20 – 50 мм (БО)	+	+
Уголь Б 50 – 300 мм (БР)	-	+
Уголь Д 20 – 50 мм (ДО)	+	+
Уголь Д 50 – 300 мм (ДР)	-	+
Древесные брикеты	-	+
Дрова	-	+

### 8.2. Требования к качеству топлива.

8.2.1. При приобретении топлива обращайте внимание на его соответствие сертификату качества. Помните, что калорийность качественного топлива будет гораздо выше, а влажность ниже и в результате увеличивается срок службы котла и уменьшаются затраты на отопление.

8.2.2. Виды и характеристики используемого топлива представлены в таблице 5.

8.2.3. Полная расшифровка и описание содержания столбцов № 1 – 9 таблицы 5.

8.2.3.1. В столбце 1 приведены виды топлива, которые могут быть использованы при эксплуатации котла в различных режимах работы.

8.2.3.2. Столбец 2 отображает размер кусков используемого топлива каждого из видов топлива, где фракция – максимальный габарит куска, D – диаметр, а L – длина.

8.2.3.3. Размер используемой фракции может оказывать влияние на многие характеристики топлива, такие как теплопроизводительность (табл.5 ст. 3 и 4), зольность (табл.5 ст. 6) и насыпная плотность. На примере угля фракции 20 – 50 (БО) видно, что теплопроизводительность меньше, а зольность и насыпная плотность больше, чем у угля фракции 50 – 300 (ДР). Это связано с тем, что мелкая фракция является остатком (отходом) угольной добычи и содержит в себе большое количество несгораемой примеси (земля, песок, мелкий щебень).

В результате уменьшается теплопроизводительность и увеличивается зольность, для пользователя это означает больший расход топлива и большее количество золы, необходимое утилизировать в процессе работы котла.

8.2.3.4. Столбцы 3 и 4 отображают типичную теплопроизводительность каждого из видов топлива, используемого в котле. Чем выше теплопроизводительность, тем меньше топлива будет расходоваться котлом в процессе работы.

8.2.3.5. Влажность топлива, представленная в столбце 5, указывает на процентное содержание воды в топливе. Влажность оказывает прямое влияние на теплопроизводительность, чем влажность выше, тем больше требуется энергии на ее нагрев и испарение из котла.

8.2.3.6. Столбец 6, зольность топлива. Значения, приведенные в столбце 6, наглядно отображают как сильно может меняться зольность при смене вида топлива.

8.2.3.7. Зольность топлива оказывает прямое влияние на количество образовавшейся золы в процессе работы котла, скорость заполнения зольного ящика, частоту обслуживания котла. При наличии в топливе большого количества песка и других включений, возможно увеличение количества зольных остатков, коксование топлива, увеличение расхода топлива.

7.5.2. Общая жесткость теплоносителя не более 2 мг.экв/дм<sup>3</sup>.

7.5.3. Теплоноситель должен иметь РН 6,5 – 8,5. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН. Повреждение блока ТЭН из – за образования накипи не попадает под действие гарантийных обязательств. Если жесткость воды не отвечает требуемым параметрам, вода должна быть обработана.

7.5.4. Если в системе отопления предусматривается заполнение и подпитка котла из водопроводной сети, необходимо перед краном подпитывающего патрубка устанавливать редуктор давления, настроенный на давление менее 0,3 МПа и обратный клапан. Систему заполнять под давлением, не превышающим максимальное рабочее давление котла.

7.5.5. В течение отопительного сезона необходимо контролировать объем и давление теплоносителя в системе отопления.

7.5.6. Нельзя осуществлять разбор теплоносителя из котла и отопительной системы для разных нужд, за исключением необходимого слива при ремонте.

7.5.7. При сливе теплоносителя и дополнении нового повышается опасность коррозии и образования отложений.

7.5.8. Долив теплоносителя в отопительную систему производить в охлажденный до 70°C, котёл.

7.5.9. Кроме воды может применяться незамерзающий теплоноситель с содержанием только этиленгликоля или пропиленгликоля, разведенный с водой в концентрации не более 1:1. При использовании незамерзающего теплоносителя необходимо выполнять требования по применению данных жидкостей в системах отопления. В качестве теплоносителя запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления. Используемый теплоноситель должен иметь сертификат соответствия.

7.5.10. Используемый теплоноситель должен иметь сертификат соответствия.

## **7.6. Электромонтаж и подключение котла к электрической сети.**

7.6.1. Электромонтаж и подключение котла к электрической сети производить согласно схеме подключения, указанной в паспорте на пульт управления (п.п.12.5 паспорт на пульт управления).

## **8. Эксплуатация котла.**

### **8.1. Виды используемого топлива и требования к качеству топлива.**

8.1.1. В качестве топлива могут использоваться до 6 видов различного топлива.

8.1.2. Каждый из видов топлива имеет свои допустимые режимы работы котла.

8.1.3. При переходе работы котла с одного вида топлива на другое требуется обязательная смена вида используемого топлива в меню «Выбор топлива» пульта управления котлом. Выбор вида топлива в пульте управления происходит следующим образом: Меню (далее вращением и нажатием ручки «TOUCH and PLAY» выбрать следующие параметры) → Настройка котла → Настройки горелки → Выбор топлива.

8.1.4. Несоответствие выбранного вида топлива с фактически используемым может привести к падению теплопроизводительности котла, коксование топлива, переваливанию топлива за пределы горелки, образованию налета на стенках котла, снижению КПД и другим негативным последствиям

8.1.5. Виды используемого топлива и возможные режимы работы котла, представлены в таблице 4.

6.1.11. Расположение котла в помещении с учетом необходимого для обслуживания пространства показано на (рис.7).

6.1.12. Перед котлом должно быть манипуляционное пространство не менее 1000 мм.

6.1.13. За котлом должно быть пространство не менее 500 мм, для доступа к блоку ТЭН и прочистным лючкам патрубка дымохода.

6.1.14. С боковых сторон необходимо оставлять пространство для доступа к задней части котла, не менее 500 мм.

## **6.2. Требования к дымовой трубе и приточной вентиляции.**

6.2.1. Для получения оптимального режима горения топлива и создания тяги дымовой трубой необходимо иметь прямую дымовую трубу и функционирующую приточно – вытяжную вентиляцию в помещении котельной.

6.2.1.1. Стенки дымовой трубы должны быть гладкими, без заужений относительно дымового патрубка котла и не иметь других подключений.

6.2.1.2. Колодцы и дымообороты у дымовой трубы не допускаются.

6.2.1.3. В случае необходимости допускается прокладывать горизонтальные газоходы (борова) длиной не более 1 м.

6.2.1.4. Дымовую трубу необходимо выполнять из огнеупорных и жаростойких материалов, устойчивых к коррозии.

6.2.1.5. Рекомендуется применять дымовые трубы и дымоходы из нержавеющей стали с утеплителем, выдерживающим высокую температуру.

6.2.2. Большое значение на работу котла оказывает правильный выбор высоты и площади сечения дымовой трубы.

6.2.2.1. При выборе размеров дымовой трубы следует учитывать, что для эффективной работы котла, разрежение за котлом должно быть не менее величины, указанной в таблице 3.

**Таблица 3**

Модель котла	Необходимое разрежение за котлом, Па	Высота дымовой трубы в зависимости от диаметра, м		
		120	150	180
ZOTA «Forta» - 12	15	5	-	-
ZOTA «Forta» - 15	18	6	5	-
ZOTA «Forta» - 20	20	7	5	5

6.2.2.2. При подборе диаметра или площади проходного сечения дымохода не должно создаваться заужений относительно дымового патрубка котла.


6.2.2.3. При выборе высоты дымовой трубы необходимо принимать во внимание, что в соответствии со СП 7.13130.2013 п.5.10, высота дымовой трубы не должна быть ниже 5 м.

6.2.2.4 Рекомендуемая высота дымовой трубы в зависимости от мощности котла и диаметра указана в таблице 3.


6.2.2.5. Высоту дымовой трубы над крышей (в зависимости от расстояния ее до конька крыши) выполнить, как показано на рисунке 8.

6.2.3. Приточно – вытяжная вентиляция должна обеспечивать поступление воздуха в помещение в необходимом количестве для сжигания всего топлива.

6.2.4. Количество необходимого воздуха для сжигания топлива котла в зависимости от его мощности представлено в таблице 1 п.14.



**Рис.7 Расположение котла в помещении котельной**



**Рис.8 Варианты установки дымовой трубы**

## **7. Монтаж котла и системы отопления.**

7.1. Проект системы отопления должен разрабатываться в полном соответствии с требованиями паспорта и руководства по эксплуатации на котёл, организацией, имеющей право на данные работы. Номинальная мощность котла должна соответствовать максимальным теплопотерям помещения.

7.2. Перед началом монтажа котлов необходимо произвести следующие действия:

- Ознакомиться с содержанием паспорта и руководства по эксплуатации на котел;
- Разобрать упаковку и снять теплообменник котла, горелку с механизмом подачи и топливный бункер с поддонов;
- Открыть загрузочную дверцу (рис. 2, поз. 12), вынуть совок и кочергу;
- Установить котел на специально отведенное место, выставить его по уровню и закрепить фундаментными болтами;
- Подключить трубопроводы контура системы отопления;
- Подсоединить патрубок дымохода к дымовой трубе.

### **7.3. Монтаж котла должен производиться специализированной организацией в полном соответствии с требованиями паспорта и руководства по эксплуатации.**

7.3.1. Соедините горелку с теплообменником котла (рис. 1) соединив фланец горелки (рис. 4, поз. 11) с окном для установки горелки (рис.2 поз. 6), выставите ее по уровню с помощью регулируемой опоры (рис. 4 поз. 16) и зафиксируйте четырьмя гайками, поставляемыми в комплекте.

7.3.2. Установите бункер на механизм подачи топлива через резиновую прокладку и закрепите его четырьмя болтами с гайками и шайбами, поставляемыми в комплекте.

### **7.4. Монтаж системы отопления должен производиться в полном соответствии с требованиями паспорта, руководства по эксплуатации на котлы и проектом, разработанным специализированной организацией.**

7.4.1. Упрощенная схема монтажа котла к системе отопления представлена в п.9 паспорта пульта управления котлом. Представленная схема не заменит проектного чертежа системы отопления и предназначена только для просмотра!

7.4.2. В закрытой отопительной системе котёл должен устанавливаться с расширительным баком мембранныго типа. Объем расширительного бака зависит от объема системы отопления и рассчитывается при разработке проекта системы отопления.

7.4.3. Давление в системе отопления в рабочем состоянии при максимальной температуре теплоносителя в котле 95°C, не должно превышать 0,3 МПа.

7.4.4. Испытание (опрессовку) системы отопления (труб, радиаторов) производить при отсоединенном котле, при этом давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в проекте системы отопления.

7.4.5. Испытание (опрессовку) системы отопления (труб, радиаторов) производить при отсоединенном котле, при этом давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в проекте системы отопления.

## **7.5. Заполнение отопительной системы теплоносителем.**

7.5.1. Теплоноситель для заполнения котла и отопительной системы не должен содержать химических и механических примесей способствующих образованию отложений в системе и способных вызывать механические повреждения и химические реакции в котле и системе отопления.